



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ - 280 02 Kolín

5B/Prohl/PO_DIN/21-09

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

a ČSN EN ISO / IEC 17067: 2014 szabványrendszerben található 5. számú módszer és a DIN 4102-12: 1998 követelményei alapján elvégzett minősítés

Mi, a KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Termékek:

funkciómegtartó kábeltartó rendszerek
kábeltálcák, hálós kábeltálcák, kötődobozok, bilincsek, védőcsövek, halogénmentes
parapetsatornák és sínek, tartósínek és -profilok és általános kiegészítők

Gyártó: KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic

A hitelesítés ellenőrzésének módszere:

A tanúsítvány igazolja, hogy a hitelesített termék megfelel a fent leírt tulajdonságoknak, értékelve a ČSN EN ISO / IEC 17067: 2014 szabványrendszerben található 5. számú módszer szerint, és megfelel a DIN 4102-12: 1998 szabvány szabályainak, amely szerint a tanúsítást elvégezték.

A hitelesítés dokumentumai:

- C-2021/0097 számú tanúsítvány** érvényes: 2021.08.24-től, vizsgálati hely: PAVUS, a.s., Prague
- P-2021/0097 számú tanúsítvány** érvényes: 2021.08.24-től, vizsgálati hely: PAVUS, a.s., Prague

A hitelesítési eljárás során figyelembe vett technikai szabályok és szabványok:

- 200/605 / EC bizottsági határozat, amelyet a 96/603 / EC határozat módosított, amely alapján az A osztályú „ellenállás tűzzel szemben” tűzvédelmi osztályba sorolt termékek listája összeállításra került a 94/611 / EC határozat szerint, amely tartalmazza 89/106 / EEC bizottsági határozat 20. bekezdését az építőanyagokkal kapcsolatban
- DIN 4102-12: Építőanyagok és épületelemek tűzzel szembeni viselkedése – 12. rész: építőanyagok, fogalmak, követelmények és vizsgálatok
- EN 13501-1 Építési anyagok és épületszerkezetek tűzzel szembeni viselkedése – 1. rész: tűzállósági vizsgálaton történő reagálás során szerzett minősítés
- EN 1363-1 tűzállósági vizsgálat – 1. rész: Alapkövetelmények
- ČSN 73 0895 Épületekre vonatkozó tűzbiztonsági szabályok – A kábeltartó rendszerek funkciómegtartása tűz esetén – Elvárások, Vizsgálatok, Px-R, PHx-R osztályozás és a Teszteredmények Elfogadása
- a tesztelt kábel-vezetékek áttekintése tűz esetén, a DIN 4102-12, teherhordó szerkezet, rendelkezés száma: Z220210176

Igazolás helyszíne: Kolín
Kiadás dátuma: 2021.09.09.

Ing. Jana Dejmková
representative for systems management

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz