

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

No. 1A-EU-06/23-06

A módosított 2014/35/EU irányelvvel összhangban

Mi,a KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

kizárólagos felelősségünk alapján kijelentjük,

termék **Tűzálló kötődobozok**

típus **KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175**
variáns **narancssárga**


gyártó **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

a nyilatkozat tárgya:

Dobozok és fedelek villanszereléshez és egyéb elektromos felszerelésekhez.
Olyan környezetben használatos ahol az IP66 védelem követelmény
Forró hurkos teszt 850 °C.- ig megfelelnek bizonyult.
Forró tús teszt elvégezve.
Hőmérsékleti ellenállás a szerelés alatt -25 ° C -tól + 60 ° C. -ig

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó EU jogharmonizációs elveknek, valamint egyéb rendeleteknek és kormányhatározatoknak.

EU-szabályozások	Kormányrendeletek	Szabványok	Minősítések és tesztjelentések	További technikai specifikációk
2014/35/EU - LVD	a módosított 90/2016 Coll.kormányrendelet a módosított 118/2016 Coll. kormányrendelet	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 cl. 14.1 és 14.3 módosításokkal együtt	Tesztjelentés száma:230637-01/01 2023.04.26. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	Teszt elvégezve: Megállapított elektromos feszültség 1000 V
		ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 módosításokkal együtt ČSN EN 60670-1:05 módosításokkal együtt (EN 60670-1:05 módosításokkal együtt) ČSN EN 60670-22:07 módosításokkal együtt(EN 60670-22:06 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés száma: 222525-01/01 2022.11.28. Tesztjelentés 2023.01.06. Kiállította:Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	

		ČSN EN 60670-1:05 módosításokkal együtt(EN 60670-1:05 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés száma: 702425-01/01 2017.11.24.	
		ČSN EN 60670-22:07 módosításokkal együtt (EN 60670-22:06 módosításokkal együtt)	Kiállította:Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	
		ČSN EN 60670- 1:05+A1:13 čl. 15.3 módosításokkal együtt	Tesztjelentés száma: 403994-01/01 2014.11.26.	Ütéseszt a dobozokon és kereteken Fedél a KSK 100 és fedél KSK 80 termékekhez.
			kiállította:Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	

Afenti előíroknak való megfelelést a CE felirat jelöli a termékeken.
Megfelelőségi vizsgálati modul **MODUL A: Belső gyártásellenőrzés**

A termék műszaki dokumentációja:

- szerelési útmutató
- adatlap
- a katalógus elérhető <http://www.kopos.com/en/catalogy>
- belső dokumentumok

KOPOS KOLÍN a.s. az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 50001:2018 szabványok szerint megkapta a „Safety Enterprise“-„Biztonságos Vállalat“ minősítést.

Aláírva: KOPOS KOLÍN a.s.

Kiadás helye: Kolín, Czech Republic

Kiadás ideje:2023.06.01.



Ing. Jana Dejmková
minőségbiztosítási igazgató

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DiČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz