

# EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

## No. 1A-EU-07/23-06

A módosított 2014/35/EU irányelvvel összhangban

Mi a, KOPOS KOLÍN a. s.  
 Havlíčkova 432  
 280 02 Kolín  
 Czech Republic  
 IČ: 61672971  
 DIČ: CZ61672971

kizárólagos felelősségünk alapján kijelentjük,

termék: **Kötődobozok**

típus **KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175**  
 változatok **szürke, fekete (kemény anyag: PP or PPC, lágy anyag: TPE és a fedél: PA)**

gyártó: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

a nyilatkozatb tárgya Dobozok és fedelek házakhoz és egyéb hasonlóan rögzített elektromos felszerelésekhez. f  
 Olyan környezetben használatos ahol az IP66 védelem követelmény Beépített tömítőgyűrű a szerelési lyukaknál.  
 Közvetlenül a felszínre szerelhető, nem szükséges hőszigetelő alátétet használni.  
 Tökéletes tömítés a kábelek és csövek bevezetéseinél.  
 Forró hurkos teszt 850 °C.- ig megfelelők bizonyult.  
 Forró tús teszt elvégezve.  
 Hőmérsékleti ellenállás a szerelés alatt -25 ° C -tól + 60 ° C. -ig

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó EU jogharmonizációs elveknek, valamint egyéb rendeleteknek és kormányhatározatoknak.

EU-szabályozások	Kormányrendeletek	Szabványok	Minősítések és tesztjelentések	További technikai specifikációk
2014/35/EU - LVD	A módosított 90/2016 Coll. kormányrendelet	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 cl. 14.1 és 14.3 módosításokkal együtt	Tesztjelentés száma: 230639-01/01 of 26.04.2023  Kiállította:Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	Teszt elvégezve: Megszabott szigetelés 1000 V mellett.
	A módosított 118/2016 Coll. kormányrendelet	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 módosításokkal együtt  ČSN EN 60670-1:05 módosításokkal együtt (EN 60670-1:05 módosításokkal együtt)  ČSN EN 60670-22:07 módosításokkal együtt (EN 60670-22:06 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés száma: 222523-01/01 25.11.2022 Tesztjelentés javítva 2023.01.06  Kiállította:Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	X
		ČSN EN 60670-1:05 módosításokkal együtt (EN 60670-1:05 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés 803459-01/01 19.12.2018	

		<p>ČSN EN 60670-22:07 módosításokkal együtt (EN 60670-22:06 módosításokkal együtt)</p> <p>ČSN EN 60695-11-5:05 módosításokkal együtt (EN 60695-11-5:05 módosításokkal együtt)</p>	<p>Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic</p>	<p>TPE és a fedél: PA</p>
		<p>ČSN EN 60670-1:05 módosításokkal együtt (EN 60670-1:05 módosításokkal együtt)</p> <p>ČSN EN 60670-22:07 módosításokkal együtt (EN 60670-22:06 módosításokkal együtt)</p> <p>ČSN EN 60695-11-5:05+Z1:17 módosításokkal együtt</p>	<p>Tesztjelentés száma. 704322-01/01 of 13.12.2017</p> <p>Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic</p>	<p>kemény anyag: PP, lágú anyag: TPE és a fedél PA</p>
		<p>ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 módosításokkal együtt (EN 60670-1:05 módosításokkal együtt)</p> <p>ČSN EN 60670-22:07 módosításokkal együtt (EN 60670-22:06 módosításokkal együtt)</p> <p>ČSN EN 60695-11-5:05+Z1:17 módosításokkal együtt</p>	<p>Tesztjelentés száma 800342-01/01 27.2.2018</p> <p>Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic</p>	<p>kemény anyag PP, lágú anyag: TPE és a fedél: PA</p> <p>kialakítás: FA</p>
<p>Nyilatkozat 1 907/2006 - REACH</p>				<p>A felhasznált anyagok biztonsági adatlapja</p>

A fenti előírásoknak való megfelelést a CE felirat jelöli.

Megfelelőségi vizsgálati modul: **MODUL A: Belső gyártásellenőrzés**

A termék műszaki dokumentációja:

- szerelési útmutató
- adatlap
- a katalógus elérhető <http://www.kopos.com/en/catalogy>
- belső dokumentumok

KOPOS KOLÍN a.s. az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 szabványok szerint megkapta a „Safety Enterprise“-„Biztonságos Vállalat“ minősítést.

Aláírva: KOPOS KOLÍN a.s.


Kiadás helye: Kolín, Czech Republic

Kiadás dátuma: 2023.06.01.



Ing. Jana Dejmková

minőségügyi igazgató

KOPOS KOLÍN a.s.   
Havlíčková 432, 280 02 Kolín  
IČ: 616 72 971 DiČ: CZ61672971  
tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)