

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

No. 1B-EU-50/22-08

a módosított 2014/35/EU irányelvvvel összhangban

Mi, a **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

kizárólagos felelősségünk alapján kijelentjük, hogy

termék/típus: **betonba való dobozok és tartozékaik****KB./., KBN./., KBL./., KBLN és tartozékaik (lásd a Melléklet szerint)**gyártó: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

a nyilatkozat tárgya: A dobozok öntött betonba, 400V-is hálózatokhoz alkalmasak. A ČSN EN 60670-1 art. 18 szabvány szerint a dobozok megfeleltek hővizsgálaton és 650°C izzóhurok teszten. Szerelési hőmérsékleti tartomány -5 és +60°C között, működési maximum hőmérséklet +90°C.

A fenti nyilatkozat megfelel a vonatkozó EU harmonizációs és további jogszabályoknak, rendelkezéseknek:

EU-előírások	kormányrendeletek	szabványok	minősítések és tesztek	egyéb műszaki specifikációk
2014/35/EU - LVD	a módosított 90/2016 törvény a módosított 118/2016 kormányrendelet	CSN EN 60670-1:05 módosításokkal együtt (EN 60670-1:05 módosításokkal együtt)	tesztjelentés száma: 910376-01/01 2019.05.31. kiadta: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	
Regulation 1907/2006 - REACH				a felhasznált anyagok biztonsági adatlapja

A fenti előírásoknak való megfelelést CE felirat jelöli a termékeken.


Megfelelőségi vizsgálati modul: **MODUL A: Belső gyártásellenőrzés**

A termékek műszaki dokumentációja

- szerelési útmutató
- adatlap
- a katalógus elérhető: <https://www.kopos.hu/hu/katalogusok>
- belső dokumentumok

KOPOS KOLÍN a.s. az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 50001:2018 szabványok szerint megkapta a „Safety Enterprise“ – „Biztonságos Vállalat“ minősítést.

Aláírva KOPOS KOLÍN a.s.

Helyszín: Kolín, Czech Republic
Dátum: 2022.08.08.KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.czIng. Jana Dejmková
Director of Quality Management

1. sz. Melléklet az 1B-EU-50/22-08 számú EU Megfelelőségi tanúsításhoz

Betonba való dobozok és tartozékaik


(- 5°C és + 60°C között) T max.90°C, IP 20, 400 V

doboz	típus	fedél	test	alj
univerzális betondobozok	KB 1/1	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
	KB 1/2	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
	KB 1/3	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
alacsony betondobozok	KBN 1/1	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
	KBN 1/2	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
	KBN 1/3	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
szerelvénydoboz rögzítés 71mm sorolótávolság	KB 2/1	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
	KB 2/2	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
alacsony szerelvénydoboz rögzítés 71mm sorolótávolság	KBN 2/1	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
	KBN 2/2	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
födém Doboz	KBL	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 3
alacsony födém Doboz	KBLN	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 3
födém Doboz rögzítés 71mm sorolótávolság	KBL 71	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 3/71

tartozékok:

test	KBT-3 (KBT-3/71) KBT-4 (KBT-4/71)
elosztódoboz	KBS - 120
rögzítőgyűrű (alsó) 16 és 20mm átmérőjű csőhöz	BV 1620
rögzítőgyűrű (kanyar) 16 és 20mm átmérőjű csőhöz	BV 1620/30
rögzítőgyűrű (alsó) 25 és 32mm átmérőjű csőhöz	BV 2532
végzáró 16mm átmérőjű csőhöz	BK 16
végzáró 20mm átmérőjű csőhöz	BK 20
végzáró 25mm átmérőjű csőhöz	BK 25
végzáró 32mm átmérőjű csőhöz	BK 32
végzáró ČSN 16mm átmérőjű csőhöz	BK 16ČSN
végzáró ČSN 23mm átmérőjű csőhöz	BK 23
végzáró 16 és 20mm átmérőjű csőhöz	BK 1620/30
betondoboz támasztó	KBP - 1 (KBP - 1/71)
acélrúd	KBP - 8
csillárhorog	KBP-9, KBP-10
távtartó cső	1516E, 8020
távtartó	KBE - 1
magasító keret	NRB 60/24
magasító keret	NRB 60/12
tető	V 68 S, V 68 (PVC)
sorkapocs	S-66
anya csillárhoroghoz	KBM
csavar	KBP-11, KBP-12



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz